

Grids Italia

Area Regionale Emilia Romagna

Programmazione e Gestione Lavori

Progettazioni Lavori MT/BT

Pratica n°

3579/6174

Compilato

Controllato

Morri M.

Disegno n°

3579/6-6174

ATENA ID:

60796174

Pagina / di

1 / 6

e-distribuzione

NUOVO ATTRAVERSAMENTO Km 0+800

S.P. 49

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 15KV DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
Codice di Rintracciabilità 476588206.

Realizzazione di nuova linea elettrica a 15 kv in cavo interrato nel tratto da Cabina Primaria "SANTARCANGELO" alla Cabina Secondaria "FAMIGNANO" n. 319635 e connessione nuove cabine secondarie "MARIA_SEZ" n. 827387 e "STAZIONE_SEZ" n.827935, nei Comuni di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana, in provincia di Rimini.

INGEGNERE

MARIA LAURA RICCI PETTONI

LAUREA SPECIALISTICA

2477

Ordine Ingegneri Prov. Rimini

PROGETTISTA

polienergie s.u.r.l.

Ing. Maria Laura Ricci Pettioni

e-distribuzione

Grids Italia

Area Regionale Emilia Romagna

Programmazione e Gestione Lavori

Progettazioni Lavori MT/BT

Amodio Nicola

Un Procuratore

ELABORATO INTERFERENZA i4					
LEGENDA	Linee a 15 kv	Linee in precordato a 15 kv		Sostegno	
	Linea aerea in conduttori nudi	Cavo aereo precordato	Cavo interrato	Palo	Traliccio
	Esistente				
	In progetto				
Da demolire					
Punti indicativi inizio/fine tratta di linea					
Interferenza SP					

Grids Italia

Area Regionale Emilia Romagna

Programmazione e Gestione Lavori

Progettazioni Lavori MT/BT

Disegno n°

3579/6-6174

Compilato

Controllato

Morri M.

Disegno n°

3579/6-6174

ATENA ID:

60796174

Pagina / di

2 / 6

e-distribuzione

Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)

Scala 1:40000

Grids Italia

Area Regionale Emilia Romagna

Programmazione e Gestione Lavori

Progettazioni Lavori MT/BT

Disegno n°

3579/6-6174

Compilato

Controllato

Morri M.

Disegno n°

3579/6-6174

ATENA ID:

60796174

Pagina / di

3 / 6

e-distribuzione

Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN)

Scala 1:10000

C.T.R. 256102 256103 256131 256132 256144 - TAVOLA A

Grids Italia

Area Regionale Emilia Romagna

Programmazione e Gestione Lavori

Progettazioni Lavori MT/BT

Disegno n°

3579/6-6174

Compilato

Controllato

Morri M.

Disegno n°

3579/6-6174

ATENA ID:

60796174

Pagina / di

4 / 6

e-distribuzione

Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN) - TAVOLA 1

Scala 1:2000

Grids Italia

Area Regionale Emilia Romagna

Programmazione e Gestione Lavori

Progettazioni Lavori MT/BT

Disegno n°

3579/6-6174

Compilato

Controllato

Morri M.

Disegno n°

3579/6-6174

ATENA ID:

60796174

Pagina / di

5 / 6

e-distribuzione

Comune di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana (RN) - TAVOLA 1

Scala 1:2000

Grids Italia		Disegno n°
Area Regionale Emilia Romagna		3579/6-6174
Programmazione e Gestione Lavori		Pagina / di
Progettazioni Lavori MT/BT		6 / 6
CARATTERISTICHE TECNICHE		
L'INTERFERENZA RAPPRESENTATO NEL DISEGNO AVRA' LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:		
PROGETTO IN OGGETTO		ATTRAVERSAMENTO
SEZIONE		
Km		Km 0 + 800
TRATTO		A-B
TENSIONE LINEA ELETTRICA		15 kv
PROTEZIONE CON BAULETTO in cls		NO
DIMENSIONI TUBO E TIPO		Ø160mm PEAD
PROFONDITA' CAVIDOTTO		≥ 3,00 m
METODO DI POSA		T.O.C.
DISTANZA TRA IL PIANO STRADALE ED IL PIANO TANGENTE SUPERIORE DEL CAVIDOTTO		≥ 3,00 m
PROTEZIONE CLS OLTRE L'INTERSEZIONE		---
LUNGHEZZA INTERFERENZA		7,00 m
CONDUTTORI		
MATERIALE		Alluminio
NUMERO CAVI		1
TIPO CAVI		MT 3x1x240 mmq
ISOLAMENTO		
		12/20 kv POLIETILENE RETICOLATO CON SOTTO GUAINA IN PVC O XLPE
NOTE		
L'INTERFERENZA E' IN TUTTO RISPONDENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI LEGGI, SARA' REALIZZATA SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.		